



1 Pav. Térreo  
1 : 50



2 Vista 3D 1



LEGENDA / SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR DE PÓ 4KG, 20 B.C.
	PLACA ILUMINADA, INDICAÇÃO DA DIMENSÃO DA PLACA PLANTA BAIXA
	PARQUETE DE EMERGÊNCIA, ALTURA (H) INDICADA NA PLANTA BAIXA, AUTONOMIA MÍNIMA 1 HORA LÉD, POTÊNCIA DE 20W, COM BATERIA INCORPORADA, LUMINAMENTO MÍNIMO DE 3 LUX PARA LOCALS PLANOS E 5 LUX PARA DESNÍVEIS.
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, ALTURA (H) INDICADA NA PLANTA BAIXA, AUTONOMIA MÍNIMA 1 HORA LÉD, POTÊNCIA DE 20W, BATERIA INCORPORADA, LUMINAMENTO MÍNIMO DE 3 LUX PARA LOCALS PLANOS E 5 LUX PARA DESNÍVEIS.
	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR E HIDRANTE, QUANTO A 100 CM DE TUDO NA COR VERMELHA, COM AS LETRAS PRETAS NA COR BRANCA COM 10 CM.
	PLACA INDICATIVA DO NÚMERO DO PAVIMENTO, NA PAREDE, EM LOCAL VISÍVEL, INDICANDO O NÚMERO DO PAVIMENTO CORRESPONDENTE E NO PAVIMENTO DE RESERVA DE SER TER SINALIZAÇÃO INDICANDO A SAÍDA.
	PLANTA DE EMERGÊNCIA, ESTAR SEM ESTAR INSTALADA EM ALTURA DE 1,70M DO PISO ACABA A PLANTA DE EMERGÊNCIA VISA FACILITAR O RECONHECIMENTO DO LOCAL POR PARTE DA POPULAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E DAS EQUIPES DE RESERVA.
	ABRIGO DE HIDRANTE E MANGUEIRA, DEVENDO ESTAR ACONDICIONADO NO SEU INTERIOR, MANGUEIRAS COM DIÂMETRO DE 31,77, CHAVI DE MANGUEIRA E BRANCO CÔNICO 13mm.
	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, COM ADONADOR E SONORIZADOR DE INCÊNDIO, CIRCUITO CLASSE B, COM BATERIA INCORPORADA, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS.
	O ACIONADOR MANUAL E SONORIZADOR, NA COR VERMELHA E COM INSTRUÇÕES DE USO, DEVE SER INSTALADO A UMA ALTURA ENTRE 0,8 E 1,20M ACIMA DO PISO ACABADO. (VER DETALHE)
	DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DO ÓRGÃO QUANDO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, E ESTE PROJETO É UMA OBRA DE INTERA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES. ALTERAÇÕES SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO RESULTARÃO EM INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI NÚMERO 11.124 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. OBSERVAÇÕES

Conforme Parágrafo Único do Art. 149, da Lei 11.124 - Para a elaboração de projetos para análise e visto não serve o responsável técnico de outras áreas ou outros projetos em file e normas complementares para elaboração de projeto e execução dos sistemas e revisões de SCL.



PROPRIETÁRIO:  
ENGENHEIRO:

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		Nº de Planta <b>01/02</b>
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE RIO RUFINO SITO: DIVINO ESPÍRITO SANTO TÍTULO: BOMBEIRO		
ENGENHEIRO(A): Eng. MAURO BILL SILVA BARBOSA	CREA: CREA-SC 183130-1	
ESCALA: 1 : 50	ÁREA: DESENHO MAURO BARBOSA	
CONTEÚDO:		

18/06/2023 11:13:34